



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 257 12 00

tel.: (+48 12) 423 67 77 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

Protokół wstępnego badania typu Nr P/0105/11

1. Przedmiot badań: **szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – klejone folią PVB**
2. Producent: „STARGGLASS” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
3. Zleceniodawca: „STARGGLASS” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
4. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 12543 - 2,3,4,5,6
PN-EN 12600
PN-EN 14449**
5. Orzeczenie: **Wstępne badania typu próbek–reprezentantów przedmiotowego szkła warstwowego dały wynik pozytywny.**
Klasa wytrzymałości na uderzenie wahadłem szkła warstwowego o budowie obejmującej konfigurację szyb składających się z 2 tafli szkła float o grubości 3 mm, spojonych warstwą folii PVB o grubości 0.76 mm: 3/B/3
6. Podstawa orzeczenia: **Raporty z badań: Nr 046a.W.11.AK z dnia 05.05.2011 r.
Nr 046b.FW.11.AK z dnia 27.07.2011 r.**

KIEROWNIK
Zakładu Technologii Szkła

mgr inż. Sebastian Sacha

Kraków dnia: **27.07.2011 r.**