

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Nr: DML/Contur/2/2024

Badania do zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016



Zlecniodawca: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Wyrób: okno dwukwaterowe; Kształtowniki główne: PVC
System:
Gealan Linear
Nazwa własna handlowa:
Contur

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
DML/Contur/2/2024



Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026



Wodoszczelność
PN-EN 1027




Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211



Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609

Metody badawcze:

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa
 Typ wyrobu (B x H mm) 1500 x 1500	4	E900	C5	350 N

Uwagi: okucia obwiedniowe Winkhaus ActivPilot

Domel Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Akademicka 4

Dyrektor Zarządzający
Paweł Kicun

14.10.2024, Łomża

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z **PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP)** producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT)

